



Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2019
01 de outubro a
31 de dezembro

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos µg/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |

Freguesia de Alcaria Ruiva
Aipo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Câmara Municipal de Mértola

-Jorge Paulo Colaço Rosa-

Data da publicação:
11 de março de 2020

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito Santo Álamo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito Santo Alcaria dos Javazes | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |



| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Alcaria Longa | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Alcaria Ruiva | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Algodor | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de São João dos Caldeireiros Álvares | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Mértola Amendoeira da Serra | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Amendoeira do Campo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Azinhal | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Benviúda | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito santo Besteiros | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito santo Bicada | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Boisões | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Mértola Brites Gomes | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Castanhos | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloroformio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Corte Cobres | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Mértola Corte da Velha | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | <0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Mértola Corte Gafo de Baixo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Mértola Corte Gafo de Cima | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de São João dos Caldeireiros Corte Pão e Água | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,9 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Corte Pequena AR | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 1,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Diogo Martins | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | 0,3 | 1,1 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | <10 | 21,2 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 80 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 50 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | 549 | 638 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,4 | 8 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | 1 | 3,7 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | 2,5 | 4,6 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,7 | 0,9 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloreto (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 45 | 45 | --- |
| Freguesia de Corte do Pinto, Mértola e Santana de Cambas ENXOÉ | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Espargosa | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Espírito santo Espírito santo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Góis | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Alcaria Ruiva João Serra | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Mértola Lombardos | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Manuel Galo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de São João dos Caldeireiros Martinhanes | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito Santo Mesquita | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 1,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito Santo Moinhos de Vento | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte da Corcha | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Monte Figueiras | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Fialho | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Monte Gato | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola - Jorge Paulo Colaço Rosa - | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de São João dos Caldeiros Ledo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito Santo Vicentes | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Monte Viegas | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Mértola Morena | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Mértola Mosteiro | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Mértola Namorados | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Navarro | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola | | | | | | Data da publicação: | | |
| -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Penedos | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de São João dos Caldeireiros Penilhos | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Santana de Cambas Pomarão | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Mértola Quintã | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito Santo Roncão de Baixo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|--|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Roncão de São Miguel | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Espírito Santo Roncão do Meio | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de São João dos Caldeireiros São João dos Caldeireiros | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|--|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros São Miguel do Pinheiro | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros São Pedro de Sólis | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|--|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros São Sebastião dos Carros | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Mértola | | | | | | | | |
| Saços | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola | | | | | | Data da publicação: | | |
| -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Espírito Santo Sedas | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Serranos | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de São João dos Caldeiros Simões | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de São João dos Caldeiros Tacões | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Mértola Tamejoso | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Vale de Açor de Baixo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

|  Câmara Municipal de Mértola | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Vale de Açor de Baixo | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |
| Freguesia de Alcaria Ruiva Vale de Camelos | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos ug/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (ug/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiodrometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | --- |
| União de Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros Vargens | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | Data da publicação: 11 de março de 2020 | | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|---|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos µg/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodlorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|---|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | --- | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | --- | 0,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvação (NTU) | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 ml) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloratos (mg/L ClO ₃ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloritos (mg/L ClO ₂ -) | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos µg/L | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 3 | 3 | |

| Câmara Municipal de Mértola | | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MÉRTOLA | | | | EDITAL n.º 19/2020 | | |
|---|--|---|--------|----------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | | | | | | 4º TRIMESTRE 2019 01 de outubro a 31 de dezembro | | |
| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 69 | 69 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 69 | 69 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | 0,4 | 0,3 | 1,5 | --- | --- | 69 | 69 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | 0 | 21,2 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Amónio (mg/L NH ₄) | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 80 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 50 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20°C) | 2500 | 549 | 638 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,4 | 8 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | 1 | 3,7 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Nitratos ² (mg/L NO ₃) | 50 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitritos (mg/L NO ₂) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- |
| Oxidabilidade (mg/L O ₂) | 5 | 2,5 | 4,6 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição) | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição) | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | 0 | 0,9 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromatos (µg/L BrO ₃) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo (µg/L Pb) | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L) | 3,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total (mg/L CaCO ₃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merúrio (µg/L Hg) | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos (mg/L SO ₄) | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radão Bq/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa Total Bq/L | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta Total Bq/L | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dose Indicativa Total mSv/ano | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L): | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetano(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas (total) - (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimetoato (µg/L) | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ometoato (µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentazona(µg/L) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiorometano(µg/L) | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromodiorometano(µg/L) | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: | | | | | 100% | 243 | 243 | 100% |
| Concelho de Mértola | | | | | | | | |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): | | | | | | | | |
| O Presidente da Câmara Municipal de Mértola | | | | | | Data da publicação: | | |
| -Jorge Paulo Colaço Rosa- | | | | | | 04 de dezembro de 2019 | | |